

Государственному инспектору
Каменского, Пачелмского и Белинского районов
по пожарному надзору
Лазутиной Ольге Александровне
директора МОУ СОШ № 1 р.п. Пачелма
Колесниковой Татьяны Ивановны

ответ на представление №163 от 12 сентября 2016 года
Об устранении причин и условий, способствующих совершению
административного правонарушения.

МОУ СОШ № 1 рассмотрено настоящее представление и приняты следующие
меры к устранению выявленных нарушений:

1. В складских помещениях электропровода помещены в кабельканалы.
Недостатки устранены.
2. В складских помещениях больше не эксплуатируются светильники со
снятыми колпаками, все светильники оборудованы колпаками
(рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника.
3. Объекты МОУ СОШ №1 р.п. Пачелма и НОШ с Шейно обеспечены
огнетушителями по норме.
4. Двери лестничных клеток оснащены приспособлениями для
самозакрывания и уплотнения в притворах.
5. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода
укомплектованы ручными пожарными стволами.
6. Для здания НОШ с Шейно разработан план эвакуации людей в случае
возникновения пожара согласно ГОСТ Р 12.2.143-2002.

7.10.2016 _____ /Т.И. Колесникова/

