



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Отдел надзорной деятельности Каменского,
Пачелмского и Белинского районов

442246 г. Каменка, ул. Гражданская 4
тел: 5-48-72; факс: 5-21-01

« 12 » сентября 2016 года.

Директору
МОУ СОШ №1 р.п.Пачелма
Колесниковой Т.И.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 163
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

« 14 » сентября 2016 г.

г. Каменка
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, государственный инспектор Каменского, Пачелмского и Белинского
(должность, наименование органа ГПН, фамилия, имя, отчество государственного инспектора, рассматривающего дело)
районов по пожарному надзору Лазутина Ольга Александровна

рассмотрев постановление № 163 от «14» сентября 2016 года по делу об административном
правонарушении в области пожарной безопасности на директора МОУ СОШ №1 р.п.Пачелма
Колесникову Т.И. проживающую по адресу: Пензенская область р.п.Пачелма ул.Драгунова,112
(юридический адрес или адрес регистрации)

Материалами установлено, что:

« 09 » сентября 2016 г. в 10 час. 18 мин., в р.п.Пачелма, Пачелмский район с.Шеино
(населенный пункт)

в зданиях и помещениях МОУ СОШ №1 р.п.Пачелма
(объект, домовладение)

по адресу: Пензенская область, р.п.Пачелма ул.Кирова,40; Пачелмский район с.Шеино
(помещение, на территории)
ул.Гагарина,12

совершено административное правонарушение, выразившееся в нарушении «Правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации» утв. Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390»; Свод правил 1.13130.2009. Системы проти-
вопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 4.2.7

а именно:

МОУ СОШ №1 р.п.Пачелма

1. В складских помещениях эксплуатируются электропровода и кабели с поврежденной и потерявшей защитные свойства изоляцией. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 42).
2. в складском помещении столовой эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; (Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 42 п.п. (в);
3. Объект не обеспечен огнетушителями по нормам. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 70, в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)

4. Двери лестничных клеток эксплуатируются без приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах. (Свод правил 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 4.2.7)
5. Руководитель не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода ручными пожарными стволами. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 57)

НОШ с.Шеино

1. Объект не обеспечен огнетушителями по нормам. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 70, в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)
2. В помещениях эксплуатируются электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 42)
3. В здании не разработан план эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТ Р 12.2.143-2002. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 3)

ответственность за которое предусмотрена ч.1 и 3 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч.ч. 1 и 3 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13
(указываются номера статей и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

Т Р Е Б У Ю:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению выявленных нарушений (перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)
 требований нормативных документов в области пожарной безопасности, причин и условий, им способствовавшим.
2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в отдел надзорной деятельности Каменского, Пачелмского и Белинского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области
 (442240, Пензенская область, Каменский район г. Каменка ул. Гражданская,4) в письменном виде в месячный срок с момента получения представления

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.


Подпись лица,

вынесшего представление _____


(подпись)

Лазутина О.А.
(расшифровка подписи)

Представление получил _____

12.09.2016 директор 
дата, должность, подпись


ФИО

Представление направлено _____

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)